

Warszawa, 24 listopada 2011 r.

## Informacja

**Wyniki kontroli w zakresie prawidłowości utrzymania i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych szpitali psychiatrycznych i oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych, przeprowadzonej w 2011 r.**


W bieżącym roku organy nadzoru budowlanego prowadzą kontrolę prawidłowości utrzymania i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych szpitali psychiatrycznych i oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych. Inspektorzy z nadzoru budowlanego sprawdzają przede wszystkim, czy stan tych obiektów nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Sprawdzane jest również wykonanie obowiązków nałożonych podczas wcześniejszych kontroli.

Należy przypomnieć, że w ubiegłym, 2010 r., organy nadzoru budowlanego przeprowadziły akcję kontrolną utrzymania blisko 3400 obiektów publicznych zakładów opieki zdrowotnej, podczas której kontroli poddano m.in. 70 placówek szpitali psychiatrycznych i oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych. Kontrole prowadzone w 2011 r. są podejmowane w miarę istniejących potrzeb oraz możliwości, z uwzględnieniem wyników ubiegłorocznej kontroli.

Z informacji przekazanych do GUNB przez terenowe organy nadzoru budowlanego wynika, że od stycznia do końca sierpnia 2011 r. kontroli poddano łącznie **101** szpitali psychiatrycznych i oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych. W placówkach, w zależności od ich specyfiki, kontroli poddawano jeden lub więcej obiektów budowlanych. Łącznie skontrolowano co najmniej **332** obiekty.

Kontrole zostały przeprowadzone w placówkach na terenie 14 województw. W dwóch województwach: małopolskim i warmińsko-mazurskim w związku z objęciem kontrolami wszystkich szpitali psychiatrycznych i oddziałów psychiatrycznych w 2010 r. oraz pozytywnymi wynikami tych kontroli, nie podejmowano dodatkowych kontroli w roku bieżącym.

Rysunek 1 Liczba skontrolowanych placówek w podziale na województwa



W trakcie kontroli inspektorzy nadzoru budowlanego sprawdzali w pierwszej kolejności prawidłowość wykonywania przez zarządców obiektów obowiązków wynikających z art. 62 ust. 1 i art. 64 *ustawy – Prawo budowlane*. Sprawdzano m.in. realizację obowiązku poddawania obiektów okresowym kontrolom: stanu technicznego elementów budynków, budowli i instalacji, narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych); stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego; estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; instalacji elektrycznej i piorunochronnej; stanu technicznego kotłów oraz obowiązku prowadzenia książki obiektu budowlanego. Sprawdzeniu podlegało również wykonanie zaleceń z poprzednich kontroli.

W świetle wyników kontroli przeprowadzonych przez nadzór budowlany stan techniczny zdecydowanej większości skontrolowanych obiektów nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia przebywających w nich osób.


- W **65** placówkach (tj. 64 %) nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w zakresie utrzymania i bezpiecznego użytkowania tych obiektów.
- W kolejnych 28 placówkach stan techniczny obiektów oceniono jako dobry lub zadowalający, natomiast kontrola wykazała występowanie różnego rodzaju nieprawidłowości w rozumieniu *ustawy – Prawo budowlane*, polegających najczęściej na niewłaściwym prowadzeniu książek obiektów budowlanych oraz niewykonywaniu wymaganych kontroli okresowych lub niezrealizowaniu zaleceń pokontrolnych po kontrolach okresowych. Wykazano również przypadki zaniedbań w utrzymaniu obiektów.

Organy nadzoru budowlanego w przypadku **12** (tj. 12 %) placówek wydały decyzje nakazujące usunięcie nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, w **15** (tj. 15 %) placówkach wydano zalecenia dotyczące m.in. uzupełnienia braków i wykonania kontroli zgodnie z wymogami prawa.

- W **2** (tj. 2 %) kolejnych placówkach prowadzone były prace remontowe.

Natomiast stan obiektów budowlanych w **7** (tj. 7 %) placówkach budził poważniejsze zastrzeżenia dotyczące niewłaściwego stanu technicznego obiektów i instalacji, a także samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu. W tych przypadkach wszczęte zostały postępowania administracyjne.

Rysunek 2 Stan obiektów w skontrolowanych placówkach



- |   |   |
|---|---|
| ■ | Placówki, w których nie stwierdzono nieprawidłowości                  |
| ■ | Placówki, w których nakazano usunięcie nieprawidłowości               |
| □ | Placówki, w których wydano zalecenia                                  |
| □ | Placówki z obiektami w remoncie                                       |
| ■ | Placówki, w stosunku do których wszczęto postępowanie administracyjne |

## **Nieprawidłowości stwierdzone w kontrolowanych obiektach**

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli miały różny ciężar.

Do poważniejszych nieprawidłowości, związanych z utrzymaniem obiektów w odpowiednim stanie technicznym i zapewnieniem bezpieczeństwa ich użytkowania, należały: niesprawna instalacja odgromowa, brak wentylacji grawitacyjnej w salach, brak wentylacji w kotłowni, brak izolacji fundamentu budynku, pęknięcia na ścianach, nieodpowiedni stan techniczny elementów zewnętrznych, m.in. odpadający gzyms w elewacji.

Stan jednego z budynków (kotłowni) oceniono jako nienadający się do użytkowania. Stwierdzono również, że 2 budynki („starej pralni” i „starej kuchni i piekarni”) były w złym stanie technicznym. Obiekty te były zabezpieczone, nieużytkowane. Jeden z nich został już rozebrany.

Przypadki, w których stwierdzono nieodpowiedni stan techniczny obiektów budowlanych lub ich części, dotyczyły zasadniczo obiektów starych (w tym zabytkowych – wymagających współpracy z konserwatorem zabytków) oraz placówek przeznaczonych do przeniesienia w najbliższym czasie do innych obiektów.

Kontrole wykazały również nieprawidłowości dotyczące estetyki obiektu budowlanego i jego otoczenia oraz nieprawidłowości dające się usunąć w ramach bieżącej konserwacji. Stwierdzono m.in. ubytki w stolarce okiennej, uszkodzone posadzki, uszkodzone stopnie i spoczniki schodów, ubytki w balustradzie, brak zadaszenia nad wejściem do budynku, odpadający tynk, złuszczenia farby i inne drobne nieprawidłowości.

Należy ponadto wskazać, że najczęściej występującymi nieprawidłowościami w skontrolowanych placówkach były nieprawidłowości formalne, dotyczące prawidłowości prowadzenia ksiąg obiektów budowlanych, przeprowadzania kontroli okresowych w obiektach i sporządzania protokołów z tych kontroli. Stwierdzano: brak aktualnych wpisów, brak (zagubienie) książki obiektu, brak aktualnych protokołów rocznych i pięcioletnich kontroli stanu technicznego obiektów, brak udokumentowania wykonania zaleceń pokontrolnych, wykonanie wspólnego protokołu kontroli okresowych na wszystkie obiekty, wykonanie wspólnego protokołu kontroli stanu technicznego przewodów kominowych na wszystkie obiekty, przeprowadzenie obowiązkowych kontroli przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji, wykonanie badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej przez osobę bez odpowiednich uprawnień. W kilku przypadkach wykazano niewykonanie kontroli okresowych lub nierealizowanie zaleceń wynikających z kontroli okresowych.

Ponadto w jednej placówce stwierdzono samowolną zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

### **Działania nadzoru budowlanego w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami**

W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami działania organów nadzoru budowlanego polegały przede wszystkim na: wydaniu decyzji nakazujących usunięcie nieprawidłowości, wydaniu szeregu zaleceń i uwag, ukaraniu zarządców obiektów mandatami karnymi, a także przeprowadzeniu lub zaplanowaniu w najbliższym czasie rekontroli, w celu zapewnienia właściwego stanu technicznego obiektów budowlanych, zgodnie z przepisami *ustawy – Prawo budowlane*.

W wyniku przeprowadzonych kontroli:

- wydano 1 decyzję o całkowitym wyłączeniu budynku (kotłowni) z użytkowania,
- nakazano usunięcie nieprawidłowości w 12 placówkach,
- wszczęto:
  - 4 postępowania administracyjne w zakresie stanu technicznego obiektu,
  - 1 postępowanie administracyjne w sprawie samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu,
  - 1 postępowanie administracyjne, dotyczące braku okresowych przeglądów obiektu,
  - 1 postępowanie wyjaśniające (m.in. dotyczące wpisania budynku do rejestru zabytków),
- nałożono 2 mandaty karne w wysokości 100 zł i 200 zł,
- wydano szereg zaleceń i uwag, dotyczących m.in. prowadzenia książki obiektu i przeprowadzania kontroli okresowych w obiektach.

W stosunku do części placówek niezwłocznie zaplanowano rekontrole w celu sprawdzenia wykonania nałożonych obowiązków. Do czasu opracowania niniejszej *Informacji* terenowe organy nadzoru budowlanego zostały również poinformowane przez zarządców niektórych obiektów o wykonaniu nałożonych obowiązków w wyznaczonym przez organ terminie.

#### *Załączniki:*

1. *Informacja dot. wyników kontroli w zakresie prawidłowości utrzymania i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych szpitali psychiatrycznych i oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych, przeprowadzonych w okresie 01.01.2011 r. – 31.08.2011 r. w układzie tabelarycznym w podziale na województwa.*
2. *Informacja dodatkowa dot. wyników kontroli w zakresie prawidłowości utrzymania i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych szpitali psychiatrycznych i oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych, przeprowadzonych po 31.08.2011 r. w układzie tabelarycznym.*



Informacja o wynikach kontroli w zakresie prawidłowości utrzymania i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych szpitali psychiatrycznych i oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych przeprowadzonych w okresie 01.01.2011 r. - 31.08.2011 r.							
Lp.	PINB	Lp.	Nazwa jednostki	Dodatkowe informacje o liczbie poddanych kontroli oddziałów i obiektów	Wyniki kontroli. Stwierdzone nieprawidłowości	Działanie organu NPE w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami	Uwagi
<b>Do wniosku</b>							
1.	Wałbrzych	1.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokolowskiego, ul. Czerwonego Krzyża 3 - Batoro 4 w Wałbrzychu. Oddział psychiatryczny zamknięty i oddział psychiatryczny dzienny.	2 oddziały	Nieprawidłowości nie stwierdzono.		
<b>RAZEM</b>				1 jednostka, w tym 2 oddziały			

Informacja o wynikach kontroli w zakresie prawidłowości utrzymania i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych szpitali psychiatrycznych i oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych przeprowadzonych w okresie 01.01.2011 r. - 31.08.2011 r.							
Lp.	PiNIB	Lp.	Nazwa jednostki	Dodatkowe informacje o liczbie poddanych kontroli oddziałów i obiektów	Wyniki kontroli - Stwierdzone nieprawidłowości	Działanie organu NB w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami	Uwagi
<b>Kujawsko-Pomorskie</b>							
1.	m. Bydgoszcz	1.	Szpital Uniwersytecki Nr 1 - Katedra i Klinika Psychiatrii, ul. Kurpińskiego 19, Bydgoszcz		Braki aktualnych wpisów w książce obiektu budowlanego. Nie są realizowane zalecenia wynikające z kontroli okresowych.	Nakazano usunięcie nieprawidłowości w terminie do 29.07.2011 r.	
2.	m. Grudziądz	2.	Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego: 1. Działny Oddział Psychiatryczny, ul. Kalinkowa 58. 2. Zespół Przychodni Specjalistycznych - Oddział Psychiatryczny, ul. Rudygiera 15/17, Grudziądz	2 komplekсы	Ad. 1. Nieprawidłowości nie stwierdzono (potwierdzono natomiast wykonanie zaleceń po kontroli przeprowadzonej 06.07.2010 r.); Ad. 2. Nieprawidłowości nie stwierdzono.		
3.	Toruń (grodzki)	3.	Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Psychiatrycznego: 1. przy ul. Skłodowskiej-Curie 27/28 (9 budynków); 2. przy ul. Mickiewicza 24/26 (3 budynki), Toruń	2 komplekсы (12 budynków)	Ad. 1 Stan techniczny wszystkich obiektów uznano za dobry lub zadowalający. Ad. 2 Stan techniczny wszystkich obiektów uznano za dobry lub zadowalający.	Ad. 1 W terminie do 31.07.2011 r. nakazano uzupełnienie wpisów do książki obiektu budowlanego oraz w budynku szpitalno-administracyjnym wykonanie zaleceń wynikających z przeglądu przewodów kominowych; Ad. 2 W terminie do 31.07.2011 r. nakazano uzupełnienie wpisów do książki obiektu budowlanego oraz wykonanie zaleceń wynikających z przeglądu przewodów kominowych.	Powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego przeprowadzili czynności kontrolne w stosunku do wszystkich szpitali psychiatrycznych i oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych. Stan techniczny kontrolowanych obiektów został uznany za dobry lub zadowalający. Natomiast stwierdzone nieprawidłowości głównie dotyczyły braku aktualnych wpisów do książek obiektów budowlanych oraz niewykonania wymaganych kontroli okresowych lub niezrealizowania zaleceń pokontrolnych po kontrolach okresowych.

**Informacja o wynikach kontroli w zakresie prawidłowości utrzymania i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych szpitali psychiatrycznych i oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych przeprowadzonych w okresie 01.01.2011 r. - 31.08.2011 r.**

Lp.	PINB	Lp.	Nazwa jednostki	Dodatkowe informacje o liczbie poddanych kontroli oddziałów obiektów	Wyniki kontroli. Stwierdzone nieprawidłowości	Działanie organu NB w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami	Uwagi
<b>Kujawsko-Pomorskie</b>							
4.	Aleksandrów Kujawski	4.	Szpital Powiatowy Sp. z o.o., Oddział Psychiatryczny, ul. Słowackiego 18, Aleksandrów Kujawski		Stan techniczny oddziału uznano za dobry.	W terminie do 31.12.2012 r. nakazano poprawić estetykę obiektu.	
5.		5.	Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy - Oddział Psychiatryczny, ul. Podmiejska 1, Raciążek		Nieprawidłowości nie stwierdzono.		Powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego przeprowadzili czynności kontrolne w stosunku do wszystkich szpitali psychiatrycznych i oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych. Stan techniczny kontrolowanych obiektów został uznany za dobry lub zadowalający. Natomiast stwierdzone nieprawidłowości głównie dotyczyły braku aktualnych wpisów do ksiąg obiektów budowlanych oraz niewykonania wymaganych kontroli okresowych lub niezrealizowania zaleceń pokontrolnych po kontrolach okresowych.
5.	Lipno	6.	Szpital Sp. z o.o., ul. Nieszawska 6, Lipno: 1. dwa Oddziały Psychiatryczne; 2. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Dla Psychicznego i Nerwowo Chorych		Nieprawidłowości nie stwierdzono.		
6.	Świtec	7.	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznego Chorych, ul. Sądowa 18, Świtec	27 budynków, w tym 11 pawilonów szpitalnych	Brak aktualnych protokołów kontroli stanu technicznego obiektów rocznych i pięcioletnich, w poprzednich protokołach kontroli obiektów budowlanych brak odniesienia się do wyników kontroli i wydanych zaleceń pokontrolnych (brak udokumentowania wykonania zaleceń pokontrolnych).	Nakazano w terminie do 15.08.2011 r. powiadomić o podjętych działaniach, a w terminie do 31.11.2011 r. usunąć stwierdzone nieprawidłowości.	
		8.	Dom Pomocy Społecznej - Oddział Psychiatryczny, gm. Pruszcz, Gołuszyce		Nieprawidłowości nie stwierdzono.		
<b>RAZEM</b>				<b>8 jednostek</b>			

Informacja o wynikach kontroli w zakresie prawidłowości utrzymania i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych szpitali psychiatrycznych i oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych przeprowadzonych w okresie 01.01.2011 r. - 31.08.2011 r.							
L.p.	PINB	L.p.	Nazwa jednostki	Dodatkowe informacje o liczbie poddanych kontroli oddziałów/ obiektów	Wyniki kontroli: Stwierdzone nieprawidłowości	Działanie organu NB w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami	Uwagi
Lubelskie							
1.	Janów Lubelski	1.	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim, Oddział Psychiatryczny, 23-300 Janów Lubelski ul. Zamoyńskiego 149		Nieprawidłowości nie stwierdzono. Obiekt w należytym stanie technicznym.		
2.	Łuków	2.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie, ul. Rogalińskiego 3, 21-400 Łuków		Data kontroli: 12.07.2011 r. Obowiązkowe kontrole obiektu przeprowadzone przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji, oprócz rocznej kontroli przewodów kominowych.	Zalecenie wykonania wszystkich obowiązkowych kontroli wynikających z art. 62 ustawy-Prawo budowlane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, z wyłączeniem rocznej kontroli przewodów kominowych. Termin wykonania zaleceń: 15.08.2011 r.	
3.	Parczew	3.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie, Pawilon dla przewlekłe chorych, ul. Kościelna 124, 21-200 Parczew		Data kontroli: 17.06.2011 r. Dla budynku prowadzona jest książka obiektu budowlanego i przeprowadzone są kontrole okresowe obiektu. Nieprawidłowości nie stwierdzono.		



Informacja o wynikach kontroli w zakresie prawidłowości utrzymania i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych szpitali psychiatrycznych i oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych przeprowadzonych w okresie 01.01.2011 r. - 31.08.2011 r.

L.p.	P/NB	L.p.	Nazwa jednostki	Dodatkowe informacje o liczbie poddanych kontroli oddziałów i obiektów	Wyniki kontroli: Stwierdzone nieprawidłowości	Działanie organu NB w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami	Uwagi
<b>Jubelskie</b>							
4.	Puławy	4.	Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Psychiatrycznie i Nerwowo Chorych w Celejowie, Celejów 68, 24-120 Kazimierz Dolny		<p>Data kontroli: 29.06.2011 r. Ogólny stan techniczny obiektów „Oddział - I, II, III i IV” należy uznać za dobry. Stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1) Wykonano wspólny protokół kontroli okresowych na wszystkie obiekty. 2) W protokołach stanu technicznego instalacji gazowej nie było informacji o wykonaniu badania szczelności ścian zewn. piwnic i przejść poziomów inst. przez ściany zewn. 3) Wykonano wspólny protokół stanu technicznego przewodów kominowych na wszystkie obiekty. 4) Badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej wykonała osoba posiadająca uprawnienia „E” – do eksploatacji.</p>	<p>Zalecono: 1) Wykonywanie oddzielnych protokołów kontroli okresowej na każdy z obiektów. 2) W następnych protokołach stanu technicznego instalacji gazowej umieszczenie informacji o wykonaniu badania szczelności ścian zewn. piwnic i przejść poziomów inst. przez ściany zewn. 3) Wykonywanie oddzielnych protokołów stanu technicznego przewodów kominowych na każdy z obiektów. 4) Następne badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej powinna wykonać osoba posiadająca uprawnienia „D” – do dozoru. Termin wykonania zaleceń ustalono na dzień wykonywania nowych protokołów.</p>	
5.	Zamość	5.	I. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiatrycznie Chorych w Suchowoli; 21-305 Suchowola 2. Oddział Odwykowy Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiatrycznie Chorych; 21-305 Suchowola		<p>Data kontroli: 16.06.2011 r. Brak wpisów w książce obiektu z zaleceń zawartych w protokołach. Nie stwierdzono stanów zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia.</p>	<p>Wydano zalecenie uzupełnienia wpisów. Zalecenie wykonano – informacja z dnia 22.06.2011 r.</p>	

Informacja o wynikach kontroli w zakresie prawidłowości utrzymania i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych szpitali psychiatrycznych i oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych przeprowadzonych w okresie 01.01.2011 r. - 31.08.2011 r.							
L.p.	PINB	L.p.	Nazwa jednostki	Dodatkowe informacje o liczbie poddanych kontroli oddziałów i obiektów	Wyniki kontroli. Stwierdzone nieprawidłowości	Działanie organu NB w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami	Uwagi
<b>Lubelskie</b>							
5.	Zamość	6.	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny, ul. Klasztorna 4, 22-463 Radecznicza	9 budynków	Data kontroli: 08.06.2011 r. Prowadzone są książki obiektów. Kontrole okresowe roczne i pięcioletnie aktualne. Spekany gymns pośredni w elewacji, ubytki i odpadający tynk w elewacjach budynków: terapia, pawilon główny, kuchnia.	Strefa zagrożenia odpadającym gzymsem została wygrodzona, a tym samym zlikwidowano niebezpieczeństwo dla pacjentów szpitala. WINB w Lublinie wystąpił do PINB o niezwłoczne podjęcie skutecznych działań w celu doprowadzenia do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Wydano decyzję z dnia 9.08.2011 r., znak: PINB.7355/5/33/2011, która nakazało wykonanie zabezpieczeń wejścia awaryjnego budynku Pawilonu Głównego. W dniu 29.08.2011 r. Dyrektor Szpitala poinformował o wykonaniu zaleceń zawartych w decyzji, co potwierdzono protokołem pokontrolnym z dnia 8.09.2011 r.	
6.	Radzyń Podlaski	7.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Oddział Psychiatryczny, ul. Wisznicka 111; 21-300 Radzyń Podlaski		Data kontroli: 29.06.2011 r. Brak książki obiektu (zagubiona). Nie stwierdzono stanów zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia.	Wydano zalecenie odtworzenia książki obiektu. Zarządca nie poinformował o wykonaniu zalecenia toteż PINB podejmie dalsze działania.	

Informacja o wynikach kontroli w zakresie prawidłowości utrzymania i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych szpitali psychiatrycznych i oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych przeprowadzonych w okresie 01.01.2011 r. - 31.08.2011 r.							
L.p.	PiNIB	L.p.	Nazwa jednostki	Dodatkowe informacje o liczbie poddanych kontroli oddziałów i obiektów	Wyniki kontroli: Stwierdzone nieprawidłowości	Działanie organu NCB w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami	Uwagi
<b>Lubelskie</b>							
7.	Chelm	8.	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chelmie, ul. Szpitalna 53B, 22-100 Chelm		Data kontroli: 14.06.2011 r. Stan techniczny nie zagraża bezpieczeństwu.		
8.	m. Lublin	9.	Samodzielny publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie, ul. Stanisława Staszica 16, 20-081 Lublin Samodzielny publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie - Klinika Psychiatryczna, Lublin ul. Głuska 1		Data kontroli: 09.06.2011 r. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Obiekt w należytym stanie technicznym.		

**Informacja o wynikach kontroli w zakresie prawidłowości utrzymania i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych szpitali psychiatrycznych i oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych przeprowadzonych w okresie 01.01.2011 r. - 31.08.2011 r.**

Lp.	PINB	Lp.	Nazwa jednostki	Dodatkowe informacje o liczbie poddanych kontroli oddziałów i obiektów	Wyniki kontroli. Stwierdzone nieprawidłowości	Działanie organu NB w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami	Uwagi
<b>Lubelskie</b>							
9.	m. Lublin	10.	Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ, ul. Abramowicka 2, Lublin	23 obiekty	Data kontroli: 09.06.2011 r. Protokoły stanu techn. roczne i pięcioletnie sporządzone niezgodnie z uregulowaniami ustawodawcy określonymi w ustawie - Prawo budowlane. Protokół przeglądu instalacji elektrycznej sporządziła osoba nieposiadająca uprawnień określonych w art. 62 ust. 5 Pb.	Przebieg okresowy, przegląd instalacji elektrycznej wykonano zgodnie z ustawą Pb. w terminie do 5.07.2011 r. Pismo SPZOZ z dnia 13.06.2011 (data wpływu do PINB 29.07.2011 r.) informujące, że osoba sporządzająca protokół przeglądu instalacji elektrycznej posiada stosowne uprawnienia (uprawnienia w załączeniu). SPZOZ zobowiązuje się uzupełnić dokumentację techn. stosownym wpisem bez konieczności przeprowadzania ponownego przeglądu instalacji elektrycznej.	
<b>RAZEM</b>				10 jednostek			



**Informacja o wynikach kontroli w zakresie prawidłowości utrzymania i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych szpitali psychiatrycznych i oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych przeprowadzonych w okresie 01.01.2011 r. - 31.08.2011 r.**

L.p.	PINB	L.p.	Nazwa Jednostki	Dodatkowe informacje o liczbie poddanych kontroli oddziałów i obiektów	Wyniki kontroli: Stwierdzone nieprawidłowości	Działanie organu NB w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami	Uwag
<b>Lubuskie</b>							
1.	Świebodzin	1.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu, gmina Skąpe	2	Kontrola 2 z 3 budynków. Nieprawidłowości oraz zagrożenia w użytkowaniu nie stwierdzono. Obiekty w ostatnim czasie były remontowane.		
2.	Międzyrzecze	2.	Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu, ul. Poznańska 109	10	Kontrola 10 z 37 obiektów. Stwierdzono występowanie drobnych nieprawidłowości, które zostana usunięte w ramach bieżącej konserwacji - nie stwierdzono zagrożenia w użytkowaniu.		
3.	m. Gorzów Wielkopolski	3	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., ul. Walczaka 42 w Gorzowie Wlkp. - Oddział Psychiatryczny	1 oddział (3 budynki)	Kontrola 3 budynków (Oddział Psychiatrycznego Ogólnego Żeńskiego, Oddział Psychiatrycznego Męskiego i Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu) - kontrole zostały przeprowadzone przy udziale przedstawicieli Straży Pożarnej, która stwierdziła uchybienia przepisów przeciwpożarowych (Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej decyzją nakazał ich usunięcie). Przedstawiciele nadzoru budowlanego nie stwierdzili nieprawidłowości w stanie technicznym obiektów oraz zagrożenia w ich użytkowaniu.		
<b>RAZEM</b>				<b>12 obiektów i 1 oddział</b>			
<b>3 jednostki</b>							

**Informacja o wynikach kontroli w zakresie prawidłowości utrzymania i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych szpitali psychiatrycznych i oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych przeprowadzonych w okresie 01.01.2011 r. - 31.08.2011 r.**

L.p.	PiNB	L.p.	Nazwa jednostki	Dodatkowe informacje o liczbie poddanych kontroli oddziałów obiektów	Wyniki kontroli. Stwierdzone nieprawidłowości	Działanie organu PiNB w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami	Uwagi
<b>Łódzkie</b>							
1.	Bełchatów	1.	Szpital Wojewódzki w Bełchatowie	2 obiekty (2 oddziały)	Nieprawidłowości nie stwierdzono.		
		2.	Oddział Psychiatryczny Calodobowy w Szczercowie	1 obiekt	Nieprawidłowości nie stwierdzono.		
		3.	Specjalistyczny Psychiatryczny Szpital im. Babińskiego w Łodzi	5 obiektów (oddziały szpitalne)	Stwierdzono brak wpisów do książek obiektów o przeprowadzonych przeglądach.		
2.	Łódź	4.	Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego	1 obiekt (oddział szpitalny)		Wydano zalecenie uzupełnienia wpisów. Wykonano w terminie.	W powiatach, na terenie których znajdują się przedmiotowe obiekty, wszystkie PiNB przeprowadziły kontrole utrzymania obiektów budowlanych pod kątem przestrzegania przez właścicieli i zarządców obiektów przepisów art. 62 ustawy - Prawo budowlane. Łącznie skontrolowano 18 obiektów.
		5.	Centrum Leczenia Uzależnień, Zaburzeń Psychicznych i Przewlekłych Stanów Stresowych	1 obiekt	Braki w książce obiektu.	Wydano zalecenie. Wszystkie uwagi zawarte w protokołach przeglądów powinny zostać usunięte do dnia 30.08.2011 r. Wykonano w terminie.	Wydano zalecenie. Wszystkie uwagi książce obiektu miały być uzupełnione do dnia 15.08.2011 r. Wykonano w terminie.
3.	Łódź-wschód	6.	Prywatna Klinika "Inventiva", Tuszyń	1 obiekt	Brak aktualnego przeglądu instalacji i urządzeń gazowych.	Nalożono mandat karny w wys. 200 zł. Nakazano wykonanie nowego przeglądu do 20.07.2011 r. Wykonano w terminie.	
4.	Pabianice	7.	Pabianickie Centrum Medyczne	1 obiekt	Nieprawidłowości nie stwierdzono.		

Informacja o wynikach kontroli w zakresie prawidłowości utrzymania i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych szpitali psychiatrycznych i oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych przeprowadzonych w okresie 01.01.2011 r. - 31.08.2011 r.									
Lp.	PiNB	Lp.	Nazwa jednostki	Dodatkowe informacje o liczbie poddanych kontroli oddziałów i obiektów	Wyniki kontroli. Stwierdzone nieprawidłowości	Działanie organu PiNB w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami	Uwagi		
<b>Łódzkie</b>									
5.	Sieradz	8.	Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie	3 obiekty (oddziały szpitalne)	Brak odpowiednich wpisów do ksiąg obiektów o przeprowadzonych przeglądach.	Nakazano uzupełnienie braków. Wykonano.	W powiatach, na terenie których znajdują się przedmiotowe obiekty, wszystkie PiNB przeprowadziły kontrole utrzymania obiektów budowlanych pod kątem przestrzegania przez właścicieli i zarządców obiektów przepisów art. 62 ustawy - Prawo budowlane. Łącznie skontrolowano 18 obiektów.		
6.	Tomaszów Mazowiecki	9.	Szpital w Tomaszowie Mazowieckim	1 obiekt	Nieprawidłowości nie stwierdzono.				
7.	Zgierz	10.	Szpital Wojewódzki w Zgierzu	2 obiekty (2 oddziały)	Nieprawidłowości nie stwierdzono.				
<b>RAZEM</b>				18 obiektów					

**Informacja o wynikach kontroli w zakresie prawidłowości utrzymania i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych szpitali psychiatrycznych i oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych przeprowadzonych w okresie 01.01.2011 r. - 31.08.2011 r.**

L.p.	PINB	L.p.	Nazwa jednostki	Dodatkowe informacje o liczbie poddanych kontroli oddziałów i obiektów	Wyniki kontroli. Stwierdzone nieprawidłowości	Działanie organu NB w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami	Uwagi
------	------	------	-----------------	--	---	--	-------

**Małopolskie**

W związku z objęciem kontrolami w 2010 r. wszystkich szpitali psychiatrycznych oraz oddziałów psychiatrycznych, znajdujących się na terenie województwa i ustaleniami tych kontroli, w 2011 r. nie podejmowano dodatkowych kontroli ww. obiektów.  
Informacje dodatkowe:

1. W przypadku Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie sukcesywnie prowadzone są prace związane z generalnym remontem. Aktualnie 4 obiekty są po remoncie kapitalnym, w 2 obiektach prowadzony jest remont kapitalny w oparciu o uzyskane pozwolenie na budowę (obiekty zabytkowe), a 2 obiekty są w dobrym stanie technicznym.
2. W oddziałach psychiatrycznych szpitali: w Krakowie (Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika), Gorlicach (Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza) i Chirzanowie (Pawilon H Szpitala Powiatowego) nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wywiązywania się przez zarządców z obowiązków wynikających z rozdziału 6 ustawy - Prawo budowlane i stanu technicznego obiektów, które skutkowałyby potrzebą podjęcia przez PINB działań administracyjnych.
3. Kontrole dokonane w lipcu 2010 r. przez pracowników PINB w Wadowicach w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowcu nie wykazały nieprawidłowości, które stanowiłyby podstawę do podjęcia dodatkowych działań przez tamtejszy organ.



**Informacja o wynikach kontroli w zakresie prawidłowości utrzymania i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych szpitali psychiatrycznych i oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych przeprowadzonych w okresie 01.01.2011 r. - 31.08.2011 r.**

Lp.	PiNB	Lp.	Nazwa jednostki	Dodatkowe informacje o liczbie poddanych kontroli oddziałów i obiektów	Wyniki kontroli. Stwierdzone nieprawidłowości	Działanie organu PiNB w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami	Uwagi
<b>Mazowieckie</b>							
1.	Ciechanów	1.	Budynek Oddziału Psychiatrycznego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego, ul. Długa 9 w Ciechanowie	1	Nieprawidłowości nie stwierdzono.		
2.	Lipsko	2.	Oddział Psychiatryczny w szpitalu w Lipsku	1	Nieprawidłowości nie stwierdzono.		
3.	Ostroleka (ziemski)	3.	Pawilon przewlekle chorych- Oddział Psychiatryczny w szpitalu: Samodzielny Zespół Publiczny Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. J. Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A	1	Nieprawidłowości nie stwierdzono.		
4.	Otwock	4.	Oddział Psychiatryczny w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzcu, 05-462 Wiązowna;	1	Nieprawidłowości nie stwierdzono.		

Informacja o wynikach kontroli w zakresie prawidłowości utrzymania i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych szpitali psychiatrycznych i oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych przeprowadzonych w okresie 01.01.2011 r. - 31.08.2014 r.

Lp.	PINB	Lp.D.	Nazwa jednostki	Dodatkowe informacje o liczbie poddanych kontroli oddziałów i obiektów	Wyniki kontroli. Stwierdzone nieprawidłowości	Działanie organu NB w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami	Uwagi
<b>Mazowieckie</b>							
5.	Otwock	5.	Oddział Naczyni i Zaburzeń Nerwicznych w Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Szpital Specjalistyczny MSWiA, ul. Bolesława Prusa 1/3, 05-400 Otwock	1	Nieprawidłowości nie stwierdzono.		
6.	Płock (ziemski)	6.	Oddział Psychiatryczny (budynek H1) w Szpitalu Św. Trójcy Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Kościuszki 28 w Płocku	1	Nieprawidłowości nie stwierdzono.		
7.	Pruszków	7.	Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza, ul. Partyzantów 2/4 Pruszków Tworki	7 obiektów	Nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego obiektu dotyczące niesprawnej instalacji odgromowej.	PINB zobowiązał się do prowadzenia postępowania administracyjnego.	
8.	Radom (ziemski)	8.	Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr. Barbary Borzym, ul. Krychnowicka 1 w Radomiu	24 obiekty	Nieprawidłowości nie stwierdzono.		

Informacja o wynikach kontroli w zakresie prawidłowości utrzymania i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych szpitali psychiatrycznych i oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych przeprowadzonych w okresie 01.01.2011 r. - 31.08.2011 r.

Lp.	PINB	Lp.	Nazwa jednostki	Dodatkowe informacje o liczbie poddanych kontroli oddziałów i obiektów	Wyniki kontroli: Stwierdzone nieprawidłowości	Działanie organu NB w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami	Uwagi
<b>Mazowieckie</b>							
9.	Sochaczew	9.	Budynek pawilonu psychiatrycznego użytkowanego przez ZOZ Szpitala powiatowego w Sochaczewie	1	Nieprawidłowości dotyczące braku okresowych przeglądów obiektu.	PINB zobowiązał się do prowadzenia postępowania administracyjnego.	
10.	PINB dla m. st. Warszawy	10.	Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego	2 obiekty	Nieprawidłowości nie stwierdzono.		
11.	Wolomin	11.	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych	4 oddziały	Nieprawidłowości nie stwierdzono.		
<b>RAZEM</b>		<b>11 jednostek</b>					

Informacja o wynikach kontroli w zakresie prawidłowości utrzymania i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych szpitali psychiatrycznych i oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych przeprowadzonych w okresie 01.01.2011 r. - 31.08.2011 r.							
Lp.	PINB	Lp.	Nazwa jednostki	Dodatkowe informacje o poddanych kontroli oddziałów i obiektów	Wyniki kontroli. Stwierdzone nieprawidłowości	Działanie organu NB w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami	Uwagi
<b>Opolskie</b>							
1.	Brzeg	1.	Brzeskie Centrum Medyczne, ul. Nysańska 4-6, 49-300 Brzeg, z oddziałem psychiatrycznym				
2.	Głubczyce	2.	Samodzielny Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach, ul. Szpitalna 18, 48-140 Braniec, z oddziałem psychiatrycznym, oddziałem leczenia zespołów abstynencyjnych, oddziałem terapii uzależnień od alkoholu, oddziałem dla osób uzależnionych z orzeczonym środkiem zabezpieczającym		W skontrolowanych obiektach stan techniczny jest zadowalający i nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia pacjentów oraz personelu obsługującego.		Fonadto PINB-y skontrolowały pozostałe szpitale w swoich powiatach - ich stan techniczny nie budzi zastrzeżeń.
3.	Namysłów	3.	Ośrodek Leczenia Odwykowego, Woskowice Małe 15, 46-100 Namysłów, z oddziałem terapii uzależnień i oddziałem detoksykacji				



Informacja o wynikach kontroli w zakresie prawidłowości utrzymania i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych szpitali psychiatrycznych i oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych przeprowadzonych w okresie 01.01.2011 r. - 31.08.2011 r.

Lp.	PINB	Lp.	Nazwa jednostki	Dodatkowe informacje o liczbie poddanych kontroli oddziałów i obiektów	Wyniki kontroli. Stwierdzone nieprawidłowości	Działanie organu NB w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami	Uwagi
<b>Opolskie</b>							
4.	Nysa	4.	Rejonowa Przychodnia Zdrowia, Zakład Opieki Zdrowotnej w Nysie, ul. Św. Piotra 1, 48-300 Nysa z oddziałem psychiatrycznym				
5.	Opole	5.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zespół Opieki Zdrowotnej w Głucholazach, ul. M.C. Skłodowskiej 16, 48-340 Głucholazy z oddziałem psychiatrycznym		W skontrolowanych obiektach stan techniczny jest zadowalający i nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia pacjentów oraz personelu obsługującego.		Ponadto PINB-y skontrolowały pozostałe szpitale w swoich powiatach - ich stan techniczny nie budzi zastrzeżeń.
5.	Opole	6.	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi, ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole, z oddziałami psychiatrii dla dorosłych, z oddziałem wzmoczonego nadzoru psychiatrycznego dla dorosłych i oddziałem psychiatrii dla dzieci i młodzieży				

Informacja o wynikach kontroli w zakresie prawidłowości utrzymania i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych szpitali psychiatrycznych i oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych przeprowadzonych w okresie 01.01.2011 r. - 31.08.2011 r.							
L.p.	PINB	L.p.	Nazwa jednostki	Dodatkowe informacje o liczbie poddanych kontroli oddziałów i obiektów	Wyniki kontroli. Stwierdzone nieprawidłowości	Działanie organu NB w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami	Uwagi
<b>Opolskie</b>							
6.	Krapkowice	7.	Centrum Terapii Nerwic - Moszna Zamek, ul. Zamkowa 1, 47-370 Zielina- Moszna z oddziałem rehabilitacji psychiatrycznej i oddziałem leczenia zaburzeń nerwicowych		W skontrolowanych obiektach stan techniczny jest zadowalający i nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia pacjentów oraz personelu obsługującego.		Ponadto PINB-y skontrolowały pozostałe szpitale w swoich powiatach - ich stan techniczny nie budzi zastrzeżeń.
<b>RAZEM</b>				<b>77 jednostek, w tym 13 obiektów</b>			

Informacja o wynikach kontroli w zakresie prawidłowości utrzymania i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych szpitali psychiatrycznych i oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych przeprowadzonych w okresie 01.01.2011 r. - 31.08.2011 r.							
Lp.	PINB	Lp.	Nazwa jednostki	Dodatkowe informacje o liczbie poddanych kontroli oddziałów i obiektów	Wyniki kontroli. Stwierdzone nieprawidłowości	Działanie organu NB w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami	Uwagi
<b>Podkarpackie</b>							
1.	Brzozów	1.	Szpital Specjalistyczny w Brzozowie - Oddział Psychiatryczny Pobytu Dziennego	1	Właściwy stan techniczny budynku.		
2.	Dębica	2.	Szpital Specjalistyczny w Straszynie	1	Stwierdzono niewłaściwy stan techniczny obiektu.		
3.	Jarosław	3.	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu, 37-500 Jarosław, ul. Kościuszki 18.	Pawilon Nr 4 Oddział Psychiatrii Sądowej			Kontrolę w szpitalach psychiatrycznych w Jarosławiu i Żurawicy k. Przemysła przeprowadzone były w roku 2010. W roku 2011 Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu i Przemysłu sprawdzili jedynie wykonanie zaleceń. Natomiast pozostałe kontrole wykazane w tabeli wykonane były w roku 2011.
				Kotłownia gazowa		Zalecono wykonać okresową kontrolę efektywności energetycznej kotłów /art. 62 ust. 1 pkt. 5 lit. b Pb/, do końca 2012 r.;	
				Oddział dzienny i warsztaty techniczne		Należy wykonać zalecenia z protokołu przeglądu pięcioletniego.	
				Pawilon Nr 2 - łóżkowy			

Informacja o wynikach kontroli w zakresie prawidłowości utrzymania i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych szpitali psychiatrycznych i oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych przeprowadzonych w okresie 01.01.2011 r. - 31.08.2011 r.

Lp.	DINB	Lp.D.	Nazwa jednostki	Dodatkowe informacje o liczbie poddanych kontroli oddziałów i obiektów	Wyniki kontroli. Stwierdzone nieprawidłowości	Działanie organu NB w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami	Uwagi
<b>Podkarpacie</b>							
3.	Jarosław	3.	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu, 37-500 Jarosław, ul. Kościuszki 18.	Pawilon Nr 3 – łóżkowy  Pawilon Nr 5 – administracyjno - gospodarczy	Dokonano rozbudowy i przebudowy obiektu. Uzyskano pozwolenia na użytkowanie rozbudowanej części.		
4.	Jasio	4.	Szpital Specjalistyczny w Jasio – Oddział Psychiatryczny i Poradni Diabetologicznej, Odwykowej i Zdrowia Psychicznego „Stary Szpital”, ul. Za Bursą	1	Nieodpowiedni stan techniczny elementów zewnętrznych. Wymaga współpracy z konserwatorem zabytków. Stwierdzono odpadający tynk, gzymsy i elementy architektoniczne /wieżyczki/ rozmurzone i niestabilne.	Należy wykonać zalecenia z protokołu przeglądu pięcioletniego.	Kontrole w szpitalach psychiatrycznych w Jarosławiu i Żurawicy k. Przemysła przeprowadzone były w roku 2010. W roku 2011 Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu i Przemysłu sprawdzili jedynie wykonanie zaleceń. Natomiast pozostałe kontrole wykazane w tabeli wykonane były w roku 2011.
5.	Leżajsk	5.	Dom Pomocy Społecznej w Pisanowicach – Mołyniach 295, 37-300 Leżajsk	1	Właściwy stan techniczny obiektu.		
		6.	Samodzielny Publiczny ZOZ Szpital Powiatowy w Leżajsku – Oddział Psychiatryczny i Leczenia Uzależnień, Leżajsk, ul. Polna 22	1	Właściwy stan techniczny.	Zalecono przedłożenie kopii uprawnień dozorowych elektryka; przedłożono w dniu 30-06-2011 r.	



Informacja o wynikach kontroli w zakresie prawidłowości utrzymania i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych szpitali psychiatrycznych i oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych przeprowadzonych w okresie 01.01.2011 r. - 31.08.2011 r.							
Lp.	DNB	Lp.	Nazwa jednostki	Dodatkowe informacje o liczbie poddanych kontroli oddziałów i obiektów	Wyniki kontroli. Stwierdzone nieprawidłowości	Działanie organu NB w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami	Uwagi
<b>Podkarpackie</b>							
5.	Leżajsk	7.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelonej, 37-310 Nowa Sarzyna, Jelna	1		Ze względu na przebudowę obiektu w 2007 r. zalecono dokonanie dodatkowego przeglądu budowlanego /art. 62 ust. 1 pkt. 2 Pb/ Termin okazania protokołu do dnia 20 lipca 2011 r. /przedłożono w terminie do PINB w Leżajsku/.	Kontrole w szpitalach psychiatrycznych w Jarosławiu i Żurawicy k. Przemysła przeprowadzone były w roku 2010. W roku 2011 Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu i Przemysłu sprawdził jedynie wykonanie zaleceń. Natomiast pozostałe kontrole wykazane w tabeli wykonane były w roku 2011.
6.	Łańcut	8.	Centrum Medyczne w Łańcutcie Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 5	Oddział Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży Oddział Dzienny Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży Foradnia Zdrowia Psychicznego	Właściwy stan techniczny budynku.		

Informacja o wynikach kontroli w zakresie prawidłowości utrzymania i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych szpitali psychiatrycznych i oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych przeprowadzonych w okresie 01.01.2011 r. - 31.08.2011 r.

Lp.	PIMB	Lp.	Nazwa jednostki	Dodatkowe informacje o liczbie poddanych kontroli oddziałów i obiektów	Wyniki kontroli. Stwierdzone nieprawidłowości	Działanie organu NB w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami	Uwagi
<b>Podkarpackie</b>							
7.	Przemysł	9.	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny w Żurawicy	Oddział Psychiatryczny (budynek nr 1) Oddział Psychiatryczny (budynek nr 3) Oddział Terapii uzależnionych od alkoholu (budynek nr 4) Zaplecze Oddziału Psychiatrycznego (budynek nr 6) Oddział Terapii Zajęciowej (budynek nr 7)		Zalecenia z przeglądu. Wykonać wentylację grawitacyjną - wywiezną w sal terapii nr 104 i biura nr 110; wykonać prawidłowe włączenie do przewodów kominowych (dotyczy budynku nr 4 - Oddziału Terapii Zajęciowej). Zalecenia zostały wykonane.	Kontrole w szpitalach psychiatrycznych w Jarosławiu i Żurawicy k. Przemysła przeprowadzone były w roku 2010. W roku 2011 Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu i Przemysłu sprawdził jedynie wykonanie zaleceń. Natomiast pozostałe kontrole wykazane w tabeli wykonane były w roku 2011.
8.	m. Rzeszów	10.	Oddział Psychiatryczny w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, Rzeszów, ul. Szopena	1	Stan obiektu dobry. Nieliczne uszkodzenia elewacji budynku. Uszkodzenia te są wskazane w protokole z kontroli okresowej, a jako termin ich usunięcia podano koniec 2011 r.	Zalecenia z przeglądu. Zostanie przeprowadzona rekontrola w celu ustalenia czy zalecenia zostały wykonane.	

**Informacja o wynikach kontroli w zakresie prawidłowości utrzymania i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych szpitali psychiatrycznych i oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych przeprowadzonych w okresie 01.01.2011 r. - 31.08.2011 r.**

L.p.	PINB	L.p.	Nazwa jednostki	Dodatkowe informacje o liczbie podanych kontroli oddziałów/obiektów	Wyniki kontroli: Stwierdzone nieprawidłowości	Działanie organu NB w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami	Uwagi
<b>Podkarpackie</b>							
9.	Stalowa Wola	11.	Powiatowy Szpital Specjalistyczny nr 6 w Stalowej Woli - Oddział Psychiatryczny i Detoksykacyjny, Stalowa Wola, ul. Staszica 4.	1	Właściwy stan techniczny budynku.		
10.	Tarnobrzeg	12.	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej - Oddział Psychiatryczny w Nowej Dębie, 39-460 Nowa Dęba, ul. M.C. Skłodowskiej 1a	1	Nie stwierdzono uchybień w utrzymaniu i użytkowaniu obiektu.		Kontrole w szpitalach psychiatrycznych w Jarosławiu i Żurawicy k. Przemysła przeprowadzone były w roku 2010. W roku 2011 Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu i Przemysłu sprawdzili jedynie wykonanie zaleceń. Natomiast pozostałe kontrole wykazane w tabeli wykonane były w roku 2011.
<b>RAZEM</b>				<b>12 jednostek, w tym 23 obiekty</b>			

**Informacja o wynikach kontroli w zakresie prawidłowości utrzymania i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych szpitali psychiatrycznych i oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych przeprowadzonych w okresie 01.01.2011 r. - 31.08.2011 r.**

Lp.	PiNB	Lp.	Nazwa jednostki	Dodatkowe informacje o liczbie poddanych kontroli oddziałów i obiektów	Wyniki kontroli-Stwierdzone nieprawidłowości	Działanie organu NB w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami	Uwagi
<b>Podlaskie</b>							
1.	Białystok	1.	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczy	6 obiektów	Nieprawidłowości nie stwierdzono.		
2.	Hajnówka	2.	Oddział psychiatryczno-odwykowy Szpitala w Hajnówce		Nieprawidłowości nie stwierdzono.		
3.	Grajewo	3.	Oddział psychiatryczny Szpitala Ogólnego w Grajewie		Nieprawidłowości nie stwierdzono.		
4.	Kolno	4.	Oddział psychiatryczny Szpitala Ogólnego w Kolnie		Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.	Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.	
5.	Lomża	5.	Oddział psychiatryczny Szpitala Wojewódzkiego w Łomży		Nieprawidłowości nie stwierdzono.		
6.	miasto Suwałki	6.	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach		Nieprawidłowości nie stwierdzono.		
<b>RAZEM</b>				<b>6 jednostek, w tym 11 obiektów</b>			



Informacja o wynikach kontroli w zakresie prawidłowości utrzymania i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych szpitali psychiatrycznych i oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych przeprowadzonych w okresie 01.01.2011 r. - 31.08.2011 r.							
Lp.	PINB	Ep.	Nazwa jednostki	Dodatkowe informacje o liczbie poddanych kontroli oddziałów i obiektów	Wyniki kontroli. Stwierdzone nieprawidłowości	Działanie organu NB w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami	Uwagi
<b>Pomorskie</b>							
1.	Gdańsk	1.	Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku, Gdańsk, ul. Srebrniki 17	4 obiekty	Wyniki pozytywne. Drobne uwagi dot. książki obiektu.	Zwrócono uwagę na prowadzenie książki obiektu i protokołów.	
2.	miasto Słupsk	2.	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ Słupsk, ul. Morcinka 20	1 obiekt	Stan techniczny odpowiedni. Uwagi do utrzymania obiektu; m.in. brak wentylacji grawitacyjnej w jednej z sal dla pacjentów, odspojenia tynku.	Wydano zalecenia w trakcie kontroli.	W okresie od kwietnia do końca czerwca 2011 r. poddano kontroli 50 obiektów budowlanych w 11 placówkach służby zdrowia na terenie 9 powiatów tj. tam, gdzie takie obiekty występują. Wśród tych obiektów 5 to oddziały w szpitalach ogólnych, zajmujące część obiektu np. kondygnację, część budynku. Największe zastrzeżenia co do stanu technicznego i estetycznego obiektu budzi Samodzielny Psychiatryczny ZOZ w Lubczewie, który jest przeznaczony w najbliższym czasie do przeniesienia do Słupska.
3.	Bytów	3.	Szpital Powiatu Bytowskiego, Bytów, ul. Lęborska 13	1 oddział	Wyniki pozytywne.		
		4.	Niepubliczny Psychiatryczny ZOZ, Miastko, ul. Wybickiego 30a	1 oddział	Nieodpowiedni stan techniczny części budynku (oddziału).	Wszczęto postępowanie. W dniu 7.11.2011 r. PINB wydał decyzję (art. 66 ust. 1 pkt 1 Pb) wykonania określonych robót budowlanych w celu wełminowania nieprawidłowości do 25.01.2012 r.	
4.	Człuchów	5.	Samodzielny Publiczny ZOZ w Człuchowie, Człuchów, ul. Szczecińska 31	1 oddział	Wyniki pozytywne.		

**Informacja o wynikach kontroli w zakresie prawidłowości użycowania i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych szpitali psychiatrycznych i oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych przeprowadzonych w okresie 01.01.2011 r. - 31.08.2011 r.**

Lp.	PINB	Lp.	Nazwa jednostki	Dodatkowe informacje o leczeniu poddanych kontroli oddziałów obiektów	Wyniki kontroli. Stwierdzone nieprawidłowości	Działanie organu NB w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami	Uwagi
<b>Pomorskie</b>							
5.	Kościerzyna	6.	Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie, Kościerzyna, ul. Piechowskiego 6	1 oddział	Wyniki pozytywne.		
6.	Kwidzyn	7.	NZOZ „Centrum Psychiatryczny” w Prabutach, Prabuty, ul. Kuracyjna 30	1 obiekt	Wyniki pozytywne. Drobne uwagi dot. książki obiektu.		
7.	Lębork	8.	SPS ZOZ w Lęborku, Lębork, ul. Węgrzynowicza 13	1 oddział	Wyniki pozytywne.		
8.	Słupsk	9.	Samodzielny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku, Lubuczewo, gm. Słupsk	1 obiekt przeznaczony do przeniesienia	Obiekt stary z XIX w. Zastrzeżenia w zakresie utrzymania obiektu m.in. miejscowe ubytki tynków, zniszczenia farby, braki w balustradzie, brak wentylacji.	Wzowano do uzupełnienia braków. Zalecenia doraźne. PINB zwrócił się do PSP i powiatowego inspektora sanitarnego o kontrolę - wydali pozytywne opinie.	W okresie od kwietnia do końca czerwca 2011 r. poddano kontroli 50 obiektów budowlanych w 11 placówkach służby zdrowia na terenie 9 powiatów tj. tam, gdzie takie obiekty występują. Wśród tych obiektów 5 to oddziały w szpitalach ogólnych, zajmujące część obiektu np. korydory, część budynku. Największe zastrzeżenia co do stanu technicznego i estetycznego obiektu budzi Samodzielny Psychiatryczny ZOZ w Lubuczewie, który jest przeznaczony do przeniesienia do Słupska.
9.	Starogard Gdański	10.	Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gd., Starogard Gd., ul. Skarszewska 7	26 obiektów	Wyniki pozytywne.		
		11.	Specjalistyczny Szpital im. Sw. Jana w Starogardzie Gd. Starogard Gd., ul. Bałewskiego 1	12 obiektów	Nieodpowiadni stan techniczny.		Trzy decyzje z art. 66 ust. 1 Pb tj. nakaz usunięcia nieprawidłowości i jedna decyzja z art. 68 pkt 1 i 3 tj. wyłączenie całkowite z użytkowania budynku kotłowni.

Informacja o wynikach kontroli w zakresie prawidłowości utrzymania i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych szpitali psychiatrycznych i oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych przeprowadzonych w okresie 01.01.2011 r. - 31.08.2011 r.							
Lp.	PINB	Lp.	Nazwa jednostki	Dodatkowe informacje o liczbie poddanych kontroli oddziałów i obiektów	Wyniki kontroli. Stwierzone nieprawidłowości	Działanie organu NB w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami	Uwagi
<b>Pomorskie</b>							
<b>RAZEM</b>			11 jednostek, w tym 50 obiektów				

**Informacja o wynikach kontroli w zakresie prawidłowości utrzymania i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych szpitali psychiatrycznych i oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych przeprowadzonych w okresie 01.01.2011 r. - 31.08.2011 r.**

L.p.	PINB	L.p.	Nazwa jednostki	Dodatkowe informacje o liczbie poddanych kontroli oddziałów i obiektów	Wyniki kontroli. Stwierdzone nieprawidłowości	Działanie organu NB w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami	Uwagi
<b>Śląskie</b>							
1.	Gliwice	1.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny w Toszku	5 obiektów	Brak wentylacji w salach, brak izolacji fundamentu budynków. Budynki są sukcesywnie remontowane. Po naprawie dachów, obecnie wykonywane są prace związane z izolacją ścian fundamentów, jak opisano w protokołach z kontroli w bieżącym roku dokonano izolacji jednego z budynków.		
		2.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny w Dąbrowce	2 obiekty	Brak wentylacji kotłowni w budynku „B”, ubytki w płycie balkonowej.		Wydano 2 decyzje nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.
2.	Lubliniec	3.	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emilia Cyrana, Lubliniec, Grunwaldzka 48	10 obiektów	Stwierdzono, że budynki są poddawane przegładom. Pawilony D,E,F,G,H,I,J, pralni - w dobrym stanie technicznym, występują usterki nie zagrażające życiu i zdrowiu, usterki te są usuwane na bieżąco. W złym stanie budynki „starej pralni”, „starej kuchni i piekarni” - bud. zabezpieczony, nieużytkowany.	Na podstawie uzyskanej decyzji od Starosty Lublińskiego Szpital rozebrał budynek „starej pralni”.	
3.	Tarnowskie Góry	4.	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowieckiej 47 -51	1 obiekt	Stwierdzono nieprawidłowości nie stwarzające zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi.	Prowadzone jest postępowanie w sprawie złego stanu technicznego.	



Informacja o wynikach kontroli w zakresie prawidłowości utrzymania i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych szpitali psychiatrycznych i oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych przeprowadzonych w okresie 01.01.2011 r. - 31.08.2011 r.

L.p.	PINB	L.p.	Nazwa jednostki	Dodatkowe informacje o liczbie poddanych kontroli oddziałów i obiektów	Wyniki kontroli: Stwierdzone nieprawidłowości	Działanie organu NB w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami	Uwagi
<b>Śląskie</b>							
4.	Rybnik	5.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Państwowy Szpital dla Chorych i Psychiczenie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik	2 obiekty: 1) budynek pawilonu szpitalnego nr VII, 2) budynek pawilonu szpitalnego nr XVIII	Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w zakresie przestrzegania przepisów ustawy-Prawo budowlane pod kątem bezpieczeństwa użytkowania obiektów.		
5.	Wodzisław Śląski	6.	Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach, 44-350 Gorzyce, ul. Zamkowa 8	4 obiekty	Nieprawidłowości nie stwierdzono.		

**Informacja o wynikach kontroli w zakresie prawidłowości utrzymania i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych szpitali psychiatrycznych i oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych przeprowadzonych w okresie 01.01.2011 r. - 31.08.2011 r.**

Lp.	PINB	Lp.	Nazwa jednostki	Dodatkowe informacje o liczbie poddanych kontroli oddziałów obiektów	Wyniki kontroli. Stwierdzone nieprawidłowości	Działanie organu NB w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami	Uwagi
<b>Śląskie</b>							
6.	Katowice	7.	Centrum Psychiatrii w Katowicach - Budynek Główny Szpitala, ul. Korczaka 27	1 obiekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brak rocznego przeglądu budowlanego,</li> <li>• brak przeglądu wentylacji mechanicznej,</li> <li>• posiadki-miejscowe ubytki płytek ceramicznych, brak listew przypodłogowych,</li> <li>• tynki-lokalne odspojenia, ubytki i odkształcenia,</li> <li>• stolarka okienna-ubytki w oknach.</li> </ul>	<p>Inspektorzy podczas kontroli wydali szereg zaleceń. Zaplanowano rekontrolę. Podczas przeprowadzonej w dniu 14.09.2011 r. kontroli potwierdzono, że wszystkie stwierdzone wcześniej nieprawidłowości zostały usunięte.</p>	<p>W przypadku 2 obiektów w Katowicach stwierdzono drobne nieprawidłowości. Powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego zobowiązali zarządców do usunięcia nieprawidłowości, co zostanie sprawdzone w czasie zaplanowanych rekontroli tych obiektów.</p>
8.	Katowice	8.	Budynek Psychiatrii w Katowicach-Budynek Oddziału Terapii i Uszczelnień od Alkoholu, ul. Korczaka 2	1 obiekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Książka obiektu budowlanego prowadzona nieprawidłowo /wpisy/,</li> <li>• korozja biologiczna na I piętrze i strychu,</li> <li>• posiadki -miejscowe uszkodzenia,</li> <li>• tynki-widoczne ślady zacieków odspojenia, lokalne uszkodzenia i pęknięcia,</li> <li>• wentylacja-usterki,</li> <li>• ściany- pęknięcia (zarządca zlecił ekspertyzę zaleconą po kontroli pięcioletniej).</li> </ul>		
9.	Katowice	9.	Oddział Psychiatrii w Szpitalu nr 27 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Ziołowa 45	1 obiekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Książka obiektu prowadzona nieprawidłowo,</li> <li>• brak przeglądu kominiarskiego aktualnego.</li> </ul>		

Informacja o wynikach kontroli w zakresie prawidłowości utrzymania i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych szpitali psychiatrycznych i oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych przeprowadzonych w okresie 01.01.2011 r. - 31.08.2011 r.

Lp.	PINB	Lp.	Nazwa jednostki	Dodatkowe informacje liczbie poddanych kontroli oddziałów / obiektów	Wyniki kontroli. Stwierdzone nieprawidłowości	Działanie organu NB w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami	Uwagi
<b>Śląskie</b>							
7.	Cieszyn	10.	Szpital Śląski w Cieszynie, ul. Bielska 4	1 obiekt	Nieprawidłowości nie stwierdzono.		
8.	Sosnowiec	11.	Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec	1 obiekt przy ul. Zegadłowicza 3: 1) oddział psychiatryczny, 2) oddział psychosomatyczny	1) zagrożenie w sanitariatach, 2) brak protokołu badań instalacji elektrycznej na Oddziale Psychosom.	1) budynek w remoncie – realizacja zaleceń pokontrolnych w trybie art. 70 Pb., 2) protokoł dostarczone do PINB.	
9.	Siemianowice Śląskie	12.	SP ZOZ Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II, ul. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec	1 obiekt: - Oddział Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego - Dzienny Oddział Psychiatrii i Psychologii	Nieprawidłowości nie stwierdzono.		
10.	Żywiec	13.	Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego, ul. Szkolna 2, Siemianowice Śląskie	1 obiekt	Stwierdzono drobne nieprawidłowości: do wykonania roboty murowe, podłączenie instalacji deszczowej do kanalizacji, remont ogrodzenia i placu, wymiana okien.		Ogledziny i sprawdzenie książki obiektu budowlanego.
10.	Żywiec	14.	Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Międzybrodzie Żywieckie, ul. Graniczna 7, 34-312 Międzybrodzie Bialskie	1 obiekt (pawilon psychiatryczno-geriatryczny)	Nieprawidłowości nie stwierdzono.		

Informacja o wynikach kontroli w zakresie prawidłowości utrzymania i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych szpitali psychiatrycznych i oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych przeprowadzonych w okresie 01.01.2011 r. - 31.08.2011 r.

Lp.	PINB	D.O.	Nazwa jednostki	Dodatkowe informacje liczbie poddanych kontroli oddziałów i obiektów	Wyniki kontroli. Stwierdzone nieprawidłowości	Działanie organu NB w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami	Uwagi
<b>Śląskie</b>							
11.	Częstochowa	15.	SP ZOZ Mięjski Szpital Zespolony, ul. Bony 1/3, Częstochowa	1 obiekt / Oddział Psychiatryczny Dzienny	Stan techniczny zadawalający, książka obiektu prowadzona prawidłowo, protokoły nie zawierały uwag.		
12.	Dąbrowa Górnicza	16.	Oddział psychiatryczny Szpitala im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Krasifalskiego 43	1 obiekt	Budynek nadaje się do eksploatacji, stan budynku dobry, nie stwierdzono nieprawidłowości.		
13.	Ruda Śląska	17.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej, Oddział Psychiatryczny, ul. Główna 11	1 obiekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uszkodzone stopnie i spocznik schodów zewn. stalowych,</li> <li>uszkodzone stopnie schodów żelbetonowych zewn.,</li> <li>brak zadaszenia nad wejściem do poradni,</li> <li>luźne tynki na elewacji.</li> </ul>	Zobowiązano zarządcę do usunięcia wymienionych nieprawidłowości do 31.10.2011 r. Po tym terminie tut. organ zaplanował kontrolę celem sprawdzenia wykonania robót.	W przypadku 1 obiektu w Rudzie Śląskiej stwierdzono drobne nieprawidłowości. PINB zobowiązał zarządcę do usunięcia nieprawidłowości, co zostanie sprawdzone w czasie zaplanowanych rekontroli tych obiektów.
14.	Chorzów	18.	SP ZOZ Szpital Specjalistyczny przy ul. Zjednoczenia 10 w Chorzowie	1 obiekt	Nieprawidłowości nie stwierdzono.		
15.	Będzin	19.	Pawilon Psychiatryczny oznaczony segmentem „D”, budynek usytuowany na terenie Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, Czeladź, ul. Szpitalna 7	1 obiekt	Przeprowadzona kontrola oraz przedłożone w trakcie kontroli: książka obiektu budowlanego wraz z aktualnymi protokołami pokontrolnymi potwierdziły prawidłowość utrzymania i bezpiecznego użytkowania obiektu.		
<b>RAZEM</b>				<b>19 jednostek</b>			



Informacja o wynikach kontroli w zakresie prawidłowości utrzymania i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych szpitali psychiatrycznych i oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych przeprowadzonych w okresie 01.01.2011 r. - 31.08.2011 r.							
Lp.	PINB	Lp.	Nazwa jednostki	Dodatkowe informacje liczbowe poddanych kontroli oddziałów i obiektów	Wyniki kontroli: Stwierdzone nieprawidłowości	Działanie organu NB w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami	Uwagi
<b>Świętokrzyskie</b>							
1.	Sandomierz	1.	Pawilon Specjalistyczny "S" (oddział psychiatryczny) w SZZOOZ w Sandomierzu		Data kontroli: 23.05.2011 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości oraz nie wniesiono uwag co do stanu technicznego i estetyki obiektu.		
<b>RAZEM</b>			<b>1 jednostka</b>				

Informacja o wynikach kontroli w zakresie prawidłowości utrzymania i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych szpitali psychiatrycznych i oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych przeprowadzonych w okresie 01.01.2011 r. - 31.08.2011 r.							
Lp.	PINB	Lp.	Nazwa jednostki	Dodatkowe informacje o liczbie poddanych kontroli oddziałów obiektów	Wyniki kontroli. Stwierdzone nieprawidłowości	Działanie organu NB w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami	Uwagi
<b>Warmińsko-Mazurskie</b>							
<p>Kontrole szpitali psychiatrycznych (Olsztyn, Frombork, Węgorzewo) oraz oddziałów psychiatrycznych (Iława, Działdowo) zostały przeprowadzone w 2010 r. Kontrole nie wykazały istotnych nieprawidłowości wymagających wydania zaleceń pokontrolnych. Ze względu na brak zaleceń pokontrolnych oraz inne planowe kontrole, powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego w 2011 r. nie przeprowadzili kontroli ww. obiektów budowlanych.</p>							

Informacja o wynikach kontroli w zakresie prawidłowości utrzymania i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych szpitali psychiatrycznych i oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych przeprowadzonych w okresie 01.01.2011 r. - 31.08.2011 r.							
Lp.	PiNB	Lp.	Nazwa jednostki	Dodatkowe informacje liczbowe poddanych kontroli oddziałów i obiektów.	Wyniki kontroli. Stwierdzone nieprawidłowości.	Działanie organu NB w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami	Uwagi
<b>Wielkopolskie</b>							
1.		1.	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie	5 budynków	Obiekty w należytym stanie technicznym.		
<b>RAZEM</b>			1 jednostka, w tym 5 budynków				

Informacja o wynikach kontroli w zakresie prawidłowości utrzymania i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych szpitali psychiatrycznych i oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych przeprowadzonych w okresie 01.01.2011 r. - 31.08.2011 r.							
Lp.	PINB	Lp.	Nazwa jednostki	Dodatkowe informacje o liczbie poddanych kontroli oddziałów i obiektów	Wyniki kontroli. Stwierdzone nieprawidłowości	Działanie organu NB w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami	Uwagi
<b>Zachodniopomorskie</b>							
1.	Szczecinek	1.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SALUS", ul. Kościuski 38C, Szczecinek		Data kontroli: 15.06.2011 r. Brak protokołów z przeglądu okresowego rocznego i pięcioletniego.	Nalożono mandat w wysokości 100 zł na właściciela obiektu i wezwano do uzupełnienia braków. Braki uzupełniono w wyznaczonym terminie.	
<b>RAZEM</b>			<b>1</b> jednostka				



Informacja o wynikach kontroli w zakresie prawidłowości utrzymania i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych szpitali psychiatrycznych i oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych przeprowadzonych po 31.08.2011 r.

Lp.	PINB	Lp.	Nazwa jednostki	Dodatkowe informacje o liczbie poddanych kontroli oddziałów i obiektów	Wyniki kontroli. Stwierdzone nieprawidłowości	Działanie organu NB w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami	Uwagi
<b>Lubelskie</b>							
1.	Lublin	2.	Zakład Opiekuńczy w Łysolajach, Kolonia Łysolaje 56, 21-020 Milejów, Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego, SPZOZ, ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin		Data kontroli: 21.10.2011 r. Stwierdzono zły stan techniczny balkonu nad wejściem do budynku.	Pismem z dnia 25.10.2011 r. PINB zawiadomił o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego. Dnia 14.11.2011 r. PINB wydał decyzję, którą na podstawie art. 66 Pb nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie do 30.06.2012 r. oraz wykonanie w trybie natychmiastowym ogrodzenia wejścia do budynku do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.	
2.	Łuków	3.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie		Data kontroli: 21.10.2011 r. Skontrolowano stan budynku oraz posiadaną dokumentację, tj. protokoły stanu technicznego - roczny i pięcioletni, protokół stanu technicznego przewodów kominowych, z badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej. Stwierdzono ich ważność.	Nakazano przeprowadzenie kontroli okresowej rocznej oraz zwrócono uwagę, by protokół z kontroli instalacji elektrycznej sporządzony był przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia (dozorowe).	
<b>RAZEM</b>			<b>2 jednostki</b>				

Informacja o wynikach kontroli w zakresie prawidłowości utrzymania i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych szpitali psychiatrycznych i oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych przeprowadzonych po 31.08.2011 r.							
L.p.	PINB	L.p.	Nazwa jednostki	Dodatkowe informacje o liczbie poddanych kontroli oddziałów i obiektów	Wyniki kontroli. Stwierdzone nieprawidłowości	Działanie organu NB w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami	Uwagi
<b>Pomorskie</b>							
1.	PINB dla miasta na prawach powiatu w Gdańsku	1.	Klinika Chorób Psychiatrycznych i Zaburzeń Nerwicowych AM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku przy ul. Dehinki 7, budynki nr 25 i 25A	2 budynki	W trakcie kontroli sprawdzono poprawność prowadzenia ksiąg obiektów, przeprowadzenia kontroli rocznych (elementów narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektów) i pięcioletnich (sprawdzenie sprawności technicznej i wartości użytkowej obiektu).	W wyniku kontroli zwrócono uwagę zarządcy obiektu dotycząca przeprowadzonych kontroli oraz zapisów w ksiągkach obiektów i wydano w tym zakresie doradne zalecenia. Nie wystąpiły przesłanki do podjęcia działań administracyjnych organu nadzoru wynikających z kompetencji określonych w ustawie - Prawo budowlane).	
<b>RAZEM</b>				2 budynki			