



RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Pacjenta
Krystyna Barbara Kozłowska

RzPP-ZZP-076-2-1/GB/11

Warszawa, dnia 29 marca 2011 r.

Pan
gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz
Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej
ul. Podchorążych 38
00-463 Warszawa

Sławomir Pulec

Mając na względzie dyspozycję przepisu art. 52 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 47 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta¹, zwracam się z uprzejmą prośbą o zlecenie Komendantom Powiatowym (Miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, przeprowadzenia doraźnych kontroli/inspekcji wszystkich obiektów budowlanych lub ich części, tj. szpitali psychiatrycznych oraz oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych – zlokalizowanych na obszarze danego powiatu (miasta).

Kontrole w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego wskazanych obiektów – w świetle posiadanych informacji – mogą się znacznie przyczynić do poprawy bezpieczeństwa pacjentów przebywających w zakładach opieki zdrowotnej świadczących całodobową opiekę psychiatryczną.

Szczególną uwagę należałoby zwrócić na następujące obowiązki w zakresie prewencji przeciwpożarowej:

¹ Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.

- 1) obowiązek stosowania systemu sygnalizacji przeciwpożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych – w szpitalach psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
- 2) obowiązek stosowania dźwiękowego systemu ostrzegawczego, umożliwiającego rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora – w szpitalach o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku, z wyłączeniem pomieszczeń intensywnej opieki medycznej, sal operacyjnych oraz sal z chorymi;
- 3) obowiązek założenia i odpowiedniego połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych dla obiektów wyżej wymienionych – art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej². Zgodnie z ww. artykułem właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, obowiązany do założenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych, zobowiązany jest połączyć te urządzenia z najbliższą komendą lub jednostką ratowniczo-gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej, o ile w tym budynku, obiekcie lub na terenie nie działa jego własna jednostka ratownicza. Sposób połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu jest obowiązany uzgodnić z właściwym terenowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.
- 4) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów:
 - a) obiekty muszą być wyposażone w gaśnice, spełniające wymagania Polskich Norm, dotyczących gaśnic;
 - b) jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm³) zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 100 m² lub 300 m² (zgodnie z przepisami szczególnymi);

² (Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229, z późn. zm.)

- c) gaśnice w obiektach powinny być rozmieszczone: w miejscach łatwo dostępnych i widocznych (w szczególności przy wejściach do budynków, na klatkach schodowych, na korytarzach, na wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz); w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki); w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki;
- d) przy rozmieszczaniu gaśnic muszą być spełnione następujące warunki: odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m; ponadto, do gaśnicy powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

Do Biura Rzecznika Praw Pacjenta wpływają niepokojące informacje odnośnie m.in. złego stanu technicznego przedmiotowych obiektów budowlanych – mogącego stwarzać realne zagrożenie dla życia lub zdrowia przebywających w nich osób (zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego). W ostatnim okresie odnotowano informację m.in. o dwóch pożarach we wskazanych placówkach ochrony zdrowia.

Jednocześnie uprzejmie proszę o przekazanie wyników przeprowadzonych kontroli w terminie do dnia 30 lipca 2011 r.

z powodzeniem
L. W. K. S.