



**D o l n o ś l ą s k i
Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Budowlanego**

ul. J. E. Purkyniego 1; 50-155 Wrocław

tel: 346-32-40, 346-32-41, fax: 343-01-58, e-mail: winb@winb.wroc.pl

Wrocław, dnia 13.02.2012r.

WOP.763.3.2012.III.08.0.2

7. 15. Wrocławska -> do spr.
F.M. Bramińska -> tel. do WINB
(brak zatyczenia)

29.02.12 - ZESPÓŁ ds. ZDROWIA
PSYCHICZNEGO

WPLYNEŁO

23 LUT. 2012
(datownik)

Znak RzPP-ZZP- /BW

**Pani
Krystyna Barbara Kozłowska
Rzecznik Praw Pacjenta**

Aleje Zjednoczenia 25
01-829 Warszawa

Szanowna Pani Rzecznik

W związku z pismem z dnia 17.01.2012r., o znaku: RzPP-ZZP-093-27-12/BW/11., uprzejmie informuję, że została przeprowadzona kontrola Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim, w trybie przepisów Rozdziału 6 – Utrzymanie obiektów budowlanych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623), przez organ właściwy, tj. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kłodzku.

W załączeniu przesyłam informację o wynikach kontroli.

Zał. pismo PINB w Kłodzku z dnia 06.02.2012r.
o znaku: NB-400-9/11

Barbara Skultecka

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Barbara Skultecka

BIURO RZECZNIKA PRAW PACJENTA	
Wpłynęło:	2012 -02- 2 0
Znak:	RzPP 3275/12

WOP

Wypłynięcie 13.02.2012

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Kłodzku

Adres:
Podpis: *R. RUDA*

ul. Wyspiańskiego 2 D
57-300 Kłodzko
Tel/fax /074/867 95 48
e-mail: kłodzko@winb.wroc.pl

Kłodzko, dn. 6 lutego 2012r.

NB-400-9/11

*Dolnośląski Wojewódzki Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
Ul. J.E. Purkyniego 1
50-155 Wrocław*

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 stycznia 2012r. znak WOP.763.3.2012.III.08.0.1 PINB w Kłodzku kontroli w zakresie użytkowania obiektów Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim, informuję:
W dniu 21 czerwca 2011r. po uprzednim pisemnym zawiadomieniu przeprowadzona została przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłodzku.

Kontrola obiektów Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim – Morawka, w trakcie użytkowania.

Kontrolę przeprowadził – inspektor nadzoru budowlanego zatrudniony w PINB Kłodzko- Inż. Eugeniusz Mackiewicz.

Kontroli zostały poddane budynki Zespołu Leczniczego o Nr 1 do 7 i 8

W wyniku kontroli stwierdzono:

- wszystkie obiekty posiadają książki obiektu budowlanego
- przeprowadzone zostały przez osoby uprawnione przeglądy roczne,
- przeprowadzono kontrolę instalacji grzewczych, Prot. Nr 4/G/20 przez Krzysztofa Kujawiaka UPR. 166/8/877/2006
- przeprowadzono kontrolę przewodów kominowych i wentylacyjnych, Prot. 011/11 z dnia 03.03.2011r. przez Mateusza Pawelca UPR. Nr 666/08

- przeprowadzono kontrolę instalacji elektrycznej, osprzęty, ochrony od porażeni, oporności izolacji oraz uziemień instalacji i aparatów, Prot. Nr 1/01/2005 wyk. Przez Stanisława Targosza UPR. Nr 283/02/DUW,
- przeglądy roczne wykonane przez Daniela Szatana przynależącego do Izby Zawodowej- DOS/BO/0430/03,

W wyniku kontroli nie stwierdzono zagrożeń, które unemożliwiłyby użytkowanie obiektów.

Występują liczne usterki stanu technicznego w postaci:

- popękanej glazury,
- wyeksploatowanej wykładziny podłogowej,
- usterek stolarki drzwiowej i okiennej,
- ubytkami tynku i odpadającej farby.

Stwierdzono ponadto, że obiekty nie spełniają norm przystosowania do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

W trakcie kontroli reprezentujący właściciela Jacek Urbanek – kierownik działu GE – oświadczył, że w chwili obecnej nie ma możliwości dostosowania obiektów do warunków – wymogów dla osób niepełnosprawnych z uwagi na istniejący układ konstrukcyjny budynków, prowadzona jest budowa nowego obiektu, który będzie w pełni odpowiadał wymogom w tym zakresie.

POWATOWY INSPEKTOR
Nadzoru Budowlanego w Kłodzku

Andrzej Złotkiewicz