

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie 31-060 Kraków, ul. Gazowa 15 tel. centr. 12 430-70-46, fax 12 430-69-96 NIP 675-11-59-603	BIURO RZECZNIKA PRAW PACJEN17.CZE.2013..... data	Pani Krystyna Barbara Kozłowska Rzecznik Praw Pacjenta Al. Zjednoczenia 25 01-829 Warszawa
Znak:	Data:	Nasz znak:

23

Znak: Rzep-ZZP-0932-3-9/BW/2013 Data: 9.05.2013r. Nasz znak: EP.U.PG-430-1-13-8,9/13 Data: 3.06.2013r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie w związku z pismem Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 22 maja 2013 r., znak: NEL.9011.14.2013 w sprawie pisma Rzecznika Praw Pacjenta z dnia 9 maja 2013 r. znak: R2PP-ZZP-0932-3-9/BW/2013 informuje, iż w dniach 23 - 24 i 27 maja 2013 r. przeprowadzono kontrole sanitarne w Izbie Przyjęć, Oddziale III B i VI A Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie przy ul. Babińskiego 29, celem oceny stanu faktycznego opisanego w protokole przedstawicieli Rzecznika Praw Pacjenta w zakresie oceny stanu sanitarno-higienicznego i technicznego oraz dostosowania obiektu do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.

W trakcie kontroli dokonano ustaleń.

Izba Przyjęć – kontrola sanitarna Izby Przyjęć Szpitala wykazała różnicę pomiędzy stanem opisanym w protokole przedstawicieli Rzecznika Praw Pacjenta a stanem faktycznym, tj. stwierdzono, iż pomieszczenie sanitarno-higieniczne przystosowane dla osób niepełnosprawnych jest wyposażone dodatkowo w natrysk (według oświadczenia Pielęgniarki Przełożonej Szpitala zamontowany w trakcie remontu w/w pomieszczenia ponad rok temu).

Oddział Psychiatryczny Kraków-N.Huta II – 3B - potwierdził się stan faktyczny opisany w protokole przedstawicieli Rzecznika Praw Pacjenta w zakresie:

- drewnianych łóżek, w tym tapczanów,
- złego stanu technicznego pomieszczeń,
- braku dostępności do łóżek z trzech stron, w tym z dwóch dłuższych,
- braku możliwości swobodnego wyprowadzania łóżek z sal chorych

Stwierdzone w trakcie kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniach 23 - 24 maja 2013 r. łóżka drewniane, w tym tapczany, Szpital pozyskał w formie darowizn z placówek medycznych z Niemiec. Łóżka z elementami drewnianymi wykonane są z materiałów możliwych do mycia i dezynfekowania tj. części drewniane pokryte są warstwą lakieru, która w związku ze zużyciem eksploatacyjnym wymaga okresowego odnawiania. Stwierdzono natomiast, że stan techniczny tapczanów jest zły tj. ubytki okleiny i płyty drewnianej obudowy, urwane płyty obudowy przy dwóch tapczanach, co uniemożliwia prawidłowe mycie i dezynfekowanie ich. W związku z powyższym zostanie wydana decyzja administracyjna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie nakazująca wymianę tapczanów na nowe łóżka możliwe do mycia i dezynfekowania.

W zakresie nieprawidłowości dot. stanu technicznego pomieszczeń w trakcie kontroli sanitarnej stwierdzono m.in.:

- brudne ściany w sali chorych nr 5 i nr 6 oraz w WC przy tych salach,
- brudne ściany z oknami oraz częściowo sufit i ściany sąsiednie w sali terapii zajęciowej,
- zniszczoną eksploatacyjnie stolarkę okienną, drzwiową oraz kaloryfery w obrębie całego Oddziału

W ramach nadzoru po kontroli sanitarnej przeprowadzonej w 2011 r. wydano decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie z dnia 27 czerwca 2011r., znak: EP.U.PG-430-1-13-1/2011 w zakresie doprowadzenia do należytego stanu sanitarno - technicznego poprzez odmalowanie pomieszczenia palarni z określonym terminem realizacji do dnia 31 grudnia 2013 r. (w trakcie kontroli ww. pomieszczenie było w trakcie malowania).

Na skutek eksploatacji pomieszczeń ich stan od tego czasu pogorszył się, co potwierdzono w trakcie kontroli i w związku z tym na powyższe nieprawidłowości zostanie wydana decyzja administracyjna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie.

W zakresie niedostosowania pomieszczeń potwierdzono brak dostępności do łóżek z trzech stron, w tym z dwóch dłuższych oraz brak możliwości swobodnego wyprowadzania łóżek z sal chorych – niemniej jednak powyższe nieprawidłowości zostały ujęte w programie dostosowawczym i wymogi te zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramem prac wskazanym w ww. programie dostosowawczym, tj. do dnia 31 grudnia 2016 r. Szpital posiada Decyzję Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 04 lipca 2012 r., znak: NS.9022.80a2012 - pozytywnie opiniującą program dostosowania pomieszczeń i urządzeń Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego Krakowie.

Oddział Psychiatryczny Kraków-Krowodrza I - 6A - potwierdził się stan faktyczny opisany w protokole przedstawicieli Rzecznika Praw Pacjenta w zakresie:

- ścian z ubytkami tynku, w tym odpadającą farbą,
- stolarki okiennej i drzwiowej z ubytkami,
- wyeksploatowanej wykładziny podłogowej,
- grzejników z widoczną korozją,
- ubytków i pęknięć glazury w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
- uszczelnień silikonowych armatury sanitarnej i fug z widoczną pleśnią w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
- braku dozowników z mydłem płynnym i zasobników na ręczniki jednorazowego użytku w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
- ubytków lakieru/okleiny i drewna na sprzęcie meblowym, tj. na łózkach drewnianych, krzesłach, fotelach, stolikach, szafkach przyłóżkowych
- ubytki lakieru na stolارce drzwiowej, okiennej oraz rdza na kaloryferach
- wyeksploatowanej wykładziny podłogowej,
- braku pomieszczenia sanitarno-higienicznego wyposażonego dodatkowo w natrysk, w tym co najmniej jednego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych

W ramach nadzoru prowadzonego nad obiektem po kontroli przeprowadzonej w 2011r. na nieprawidłowości dot. brudnych ścian w sali chorych nr 10 ze złuszczeniami lakieru, brudnych ścian w WC na I piętrze oraz zniszczonej eksploatacyjnie stolarki drzwiowej, okiennej i kaloryferów w obrębie całego Oddziału wydano decyzję PPIS w Krakowie z dnia 27.06.2011 r., znak: EP.U.PG-430-1-13-1/2011 – z nakazaniem terminem realizacji do dnia 31 grudnia 2013 r. Ponadto ww. decyzją nakazano naprawić zniszczony eksploatacyjnie sprzęt oraz wyposażenie meblowe oddziału. W trakcie kontroli dołączono do protokołu kserokopię planu inwestycyjnego na rok 2013 szpitala, z którego wynika, że w 2013 roku zaplanowana jest wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w oddziale 6 A.

Jak wynika ze stwierdzonego w trakcie ostatniej kontroli opisanego stanu faktycznego wskutek eksploatacji zarówno stan sanitarno – techniczny pomieszczeń jak i wyposażenia meblowego uległ znacznemu pogorszeniu. Wobec powyższego na stwierdzone nieprawidłowości natury sanitarno-higienicznej i technicznej nie objęte decyzją PPIS w Krakowie z dnia 27.06.2011 r., zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.

Niedostosowanie pomieszczeń w zakresie braku pomieszczenia sanitarno - higienicznego wyposażonego dodatkowo w natrysk, w tym co najmniej jednego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych – zostało ujęte w przywołanym wyżej programie dostosowawczym i zostanie zrealizowane zgodnie z opracowanym harmonogramem w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. aa EP.

Do wiadomości:

1. Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Krakowie

Adam Jędrzejczyk